令和６年３月１４日

質問回答書

国頭地区行政事務組合　衛生課長

業務名称：令和６年度　消防設備保守点検委託業務
履行期間：令和６年４月１日から令和７年２月２８日

仕様書ページ	項目番号	質問事項	回　　答
1ページ及び3～5ページ	2	仕様書1ページ、保守点検業務概要では、(1)消火器(2)パッケージ型消火設備(3)自動火災報知設備(4)誘導灯及び誘導標識(5)火災通報装置(6)配線・・・とありますが、3ページから5ページには、非常照明、防火戸・ダンパーの記載があります。 点検対象の設備は1ページの(1)～(5)のみでしょうか。それとも、3～5ページに記載があります、非常照明や防火戸・ダンパーも含まれるか詳細をご教示頂きたいです。 また、点検対象設備名と数量（消火器００本など）もご教示願います。	点検対象の設備は、1 ページの 2.保守点検業務概要に記載されております(1)～(6)が対象となります。(6)配線点検は、誘導灯等のブレーカー点検。 3ページから5ページについては、参考資料として添付しております。 点検対象設備名と数量については、添付ファイルをご確認下さい。